

OGGETTO: AVVISO DI GARA PROT. 5695 DEL 06/07/2018

Procedura negoziata - Settori speciali - MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DI SVT PER IL PERIODO DAL 01/08/2018 AL 31/07/2021

Importo complessivo dell'appalto euro 100.000,00 IVA esclusa (comprensivo di € 600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

CIG 7560823C82

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 26 luglio 2018

RISPOSTE AI QUESITI DI CARATTERE GENERALE

> DOMANDA N. 1 art. 8 paragrafo 1 del capitolato

E' indicato che è a carico dell'aggiudicatario fornitura e installazione della segnaletica di sicurezza intesa sia come cartellini da appendere agli estintori che i cartelli da appendere al muro. In realtà sono due cose completamente diverse, il cartello da appendere al muro infatti non è necessario cambiarlo ad ogni manutenzione inoltre ha un costo triplo rispetto al cartellino è quindi impensabile comprenderlo nel prezzo della manutenzione;

RISPOSTA

I cartelli da appendere al muro vanno sostituiti solo se mancanti o obsoleti.

Trattasi di interventi marginali, si prevede che, nel triennio di durata contrattuale, i cartelli appesi al muro da sostituire non saranno più di 10

> DOMANDA N. 2 art. 8 paragrafo 6 del capitolato

cosa si intende per manutenzione a guasto degli idranti, manichette e naspi?

RISPOSTA

L'appaltatore durante i controlli / manutenzioni semestrali è tenuto a segnalare eventuali guasti ed a provvedere alle relative riparazioni. Eventuali pezzi di ricambio che risultassero necessari per riparare i guasti saranno compensati come previsto all'art. 11 "Tipologia del servizio e interventi straordinari a chiamata"

Vicenza, 23 luglio 2018

Il Direttore generale
Ing. Umberto Rovini

